Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургское отделение Математического института им. В.А. Стеклова Российской академии наук

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Дирекция					
1. Ученый секретарь (старший научный сотрудник)	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).	Выполнить требования санитарных норм	до 31.12.2016 г.	ООО "АВВА-ПЛЮС"	
Административно-управленческий персонал					
2. Старший специалист	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).	Выполнить требования санитарных норм	до 31.12.2016 г.	ООО "АВВА-ПЛЮС"	
3. Ведущий специалист	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со	Выполнить требования санитарных норм	до 31.12.2016 г.	ООО "АВВА-ПЛЮС"	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).				
Лаборатория математической логики					
4. Заведующий лабораторией (Советник РАН)	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).	Выполнить требования санитарных норм	до 31.12.2016г.	ООО "АВВА-ПЛЮС"	
5. Ведущий научный сотрудник	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).	Выполнить требования санитарных норм	до 31.12.2016г.	ООО "АВВА-ПЛЮС"	
6. Ведущий научный сотрудник	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).	Выполнить требования санитарных норм	до 31.12.2016г.	ООО "АВВА-ПЛЮС"	
8. Старший научный сотрудник	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за ПЭВМ до нормативных значений в со-	Выполнить требования санитарных норм	до 31.12.2016г.	ООО "АВВА-ПЛЮС"	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	ответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).				
10. Научный сотрудник	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).	Выполнить требования санитарных норм	до 31.12.2016г	ООО "АВВА-ПЛЮС"	
Лаборатория математического анализа					
16. Ведущий научный сотрудник	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).	Выполнить требования санитарных норм	до 31.12.2016г	ООО "АВВА-ПЛЮС"	
Информационно-издательский сектор					
Лаборатория статистических методов					
25. Ведущий научный сотрудник	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных	Выполнить требования санитарных норм	до 31.12.2016г	ООО "АВВА-ПЛЮС"	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	норм (увеличить количество светильников общего освещения, организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).				

Дата составления: 27.05.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по научной работе		М.А. Всемирнов	01.06.2016г.
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по общим вопросам		В.Я. Томин	01.06.2016г.
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Специалист по охране труда		М.Н. Демченко	01.06.2016г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Экономист		Е.А. Мшагская	01.06.2016г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Старший бухгалтер		Ю.В. Хазова	01.06.2016г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1449		Леонтьева Л.В	27.05.2016г
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)